

**EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS
REGISTRO DEL MES DE FEBRERO 2021**

VOLUMEN DE INGRESO Y VOLUMEN TRATADO DE LIXIVIADO

FECHA	VOLUMEN ACUMULADO PISCINAS, m3 (topografía)	VOLUMEN INGRESO			VOLUMEN TRATADO			
		* POR CUBETOS, m3/día	** POR PRECIPITACION, m3/día	TOTAL INGRESADO	PLANTA PTL, m3/día	PLANTA VSEP, m3/día	*** EVAPORACION, m3/día	TOTAL TRATADO, m3/día
1-feb.-21	137311,37	267,80	0,00	267,80	0,00	0,00	121,32	121,32
2-feb.-21		262,48	0,00	262,48	0,00	0,00	18,46	18,46
3-feb.-21		264,83	0,00	264,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4-feb.-21		264,76	90,70	355,46	0,00	0,00	150,34	150,34
5-feb.-21		262,79	0,00	262,79	0,00	0,00	469,47	469,47
6-feb.-21		261,57	0,00	261,57	0,00	0,00	659,37	659,37
7-feb.-21		258,62	0,00	258,62	0,00	0,00	197,81	197,81
8-feb.-21	137844,93	256,33	6,33	262,66	0,00	0,00	822,89	822,89
9-feb.-21		259,65	86,48	346,13	0,00	0,00	0,00	0,00
10-feb.-21		262,58	0,00	262,58	0,00	0,00	0,00	0,00
11-feb.-21		263,60	40,08	303,68	0,00	0,00	0,00	0,00
12-feb.-21		262,56	0,00	262,56	0,00	0,00	121,32	121,32
13-feb.-21		262,91	0,00	262,91	0,00	0,00	179,35	179,35
14-feb.-21		270,75	47,47	318,22	0,00	0,00	60,66	60,66
15-feb.-21		266,09	15,82	281,91	0,00	0,00	147,70	147,70
16-feb.-21	139170,46	273,03	13,19	286,22	0,00	0,00	102,86	102,86
17-feb.-21		268,85	2,64	271,49	0,00	0,00	208,36	208,36
18-feb.-21		268,33	7,91	276,24	0,00	0,00	94,95	94,95
19-feb.-21		281,43	108,14	389,57	0,00	0,00	0,00	0,00
20-feb.-21		289,41	21,10	310,51	0,00	0,00	0,00	0,00
21-feb.-21	140930,20	276,21	26,37	302,58	0,00	0,00	147,70	147,70
22-feb.-21		289,94	5,27	295,21	0,00	0,00	76,49	76,49
23-feb.-21		289,20	0,00	289,20	0,00	0,00	2727,14	2.727,14
24-feb.-21		284,68	0,00	284,68	0,00	0,00	0,00	0,00
25-feb.-21		285,70	0,00	285,70	0,00	0,00	0,00	0,00
26-feb.-21		277,39	0,00	277,39	0,00	0,00	0,00	0,00
27-feb.-21		283,85	5,27	289,12	0,00	0,00	0,00	0,00
28-feb.-21		282,22	60,66	342,88	0,00	0,00	0,00	0,00
sumatoria		7.597,56	537,44	8.135,00	0,00	0,00	6.306,19	6.306,19
PROMEDIO		271,34	19,19	290,54	0,00	0,00	225,22	225,22

* VALOR TOMADO DE INGRESO DE CUBETOS 8, 9A Y 9B

** VALOR CALCULADO DEL PLUVIÓMETRO DE EMGIRS-EP

*** VALOR CALCULADO CONSIDERANDO ESPEJO DE PISCINAS DE LIXIVIADOS CON EL EVAPORADOR DE EMGIRS-EP

EL VOLUMEN FINAL ACUMULADO EN PISCINAS SE REALIZA MEDIANTE LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO, CABE CONSIDERAR QUE DENTRO DEL VOLUMEN TOTAL DE PISCINAS ESTÁ INCLUIDO EL LIXIVIADO (LÍQUIDO) Y EL LODO (SÓLIDO).

ELABORADO POR:

REVISADO POR:

.....
ING. SOLEDAD BUSTOS
ANALISTA LIXIVIADOS 2

.....
ING. BOROSHILOV CASTRO
COORDINADOR RESIDUOS ORDINARIOS

