

# ACTA DE REUNIÓN

Empresa Pública de  
Gestión de Residuos  
**EMGIRS**



**Quito**  
Alcaldía Metropolitana

No.

085.A

## TEMA

Revisión de Estudio de Factibilidad para la construcción de Adoquinado

En reunión celebrada el

año	mes	día
3	1	10
		2
		3

se trataron los siguientes temas:

## Puntos tratados en la reunión:

Se realiza la revisión del estudio de factibilidad para la construcción de Adoquinado de la vía Eloy Alfaro del Barrio Santa Ana, en conjunto con el personal del consultor, llegando a encontrar las siguientes observaciones.

1. No existen en planos los cortes transversales cada 20 m y puntos importantes
2. No existe cuadro de características de los curvos horizontales y verticales.
3. No existen planos de señalización vertical y horizontal.
4. No existe plano de ubicación de bermos.
5. Se evidencia de el número de sumideros proyectados podría no ser suficiente ya que no se han ubicado en puntos importantes como intersecciones de vía
6. Plano de detalles no cuenta con escala visible ni anotaciones suficientes para ser utilizados en procesos constructivos o de cuantificación de obra.

## ACUERDOS / OBSERVACIONES / SUGERENCIAS:

7. En el presupuesto y de acuerdo a especificaciones técnicas se evidencia que el rubro sobrecarreo se encuentra mal calculado ya que no se toma el valor de distancia a la Escombrera mas cercana ~~si~~ no al relleno sanitario.
8. En especificaciones técnicas no se encuentran correctamente indicados los ensayos de laboratorio necesarios por rubro.
9. Corregir personal técnico y experiencia general y especifica de acuerdo a normativa legal vigente.
10. Revisar cuantificación de cantidades de obra ya que algunos rubros no coinciden con lo indicado en planos, presentar anexo de cálculo.
11. Al tratarse de consultoría, los análisis de precios unitarios deben contener justificativos de cálculo (proformas de materiales importantes) y cálculo de rendimientos.
12. Agregar al presupuesto un rubro correspondiente a la instalación de bermos.
13. Demás indicaciones realizadas en Estudio impreso.

Se acuerda con el consultor que las observaciones estarán subsanadas el día lunes 6 de noviembre de 2023



N.º	NOMBRE / ASISTENTES	COMUNIDAD / ÁREA	CARGO	FIRMA
1	ING. NASSER PAREDES	Estudio Adequinado Santa Ana	ENCARGADO ESTUDIO ADEQUA SANTA ANA	
2	ELIBERTO BORJA	" "	ESTUDIO SANTA ANA	
3	Lawson Borja	" "	Borja Santa Ana	
4	Ing. Gabriel Borja	Analista de Gestión de Proyectos 2	Coordinación de Responsabilidad Social	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				